


■全体平面図



設備凡例

	消火栓
	分電盤
	給水
	排水
	避難口
	搬入口

0 2 4 6m

■仕様

会場名	面積	天井高	耐圧(1m ²)	搬入出口(間口×高さ)
1号催物場	109m ²	3.00m	300kg	
2号催物場	373m ²	4.01m	200kg	2.7×3.4m
3号催物場	330m ²	3.00m(一部2.70m)	800kg	3.4×2.7m
4号催物場	313m ²	2.88m	800kg	2.4×2.7m
5号催物場	330m ²	3.00m(一部2.70m)	800kg	
6号催物場	313m ²	4.00m	800kg	
7号催物場	330m ²	3.00m(一部2.70m)	800kg	
8号催物場	364m ²	4.58m	800kg	4.0×3.6m
9号催物場	330m ²	3.00m(一部2.70m)	800kg	3.3×2.7m
10号催物場	436m ²	3.88m	400kg	4.0×3.0m
11号催物場	109m ²	3.00m	300kg	
センターホール	330m ²	3.00m	300kg	

■電気設備

仮設用電源	
1φ100/200V 10KVA	
1φ100/200V 30KVA	3φ200V 20KVA
1φ100/200V 40KVA	3φ200V 20KVA
1φ100/200V 10KVA	3φ200V 5KVA
1φ100/200V 20KVA	

■給・排水設備

会場名	給水			排水	
	仕様	口径	水量・水圧	仕様	口径
1号催物場					
2号催物場	ストップバルブ1箇所	¾インチ(20mm)	毎分70ℓ 2.8kg/cm ²	排水口1箇所	排水口
3号催物場					
4号催物場					
5号催物場					
6号催物場	ストップバルブ1箇所	¾インチ(20mm)	毎分70ℓ 2.8kg/cm ²	排水口1箇所	排水口
7号催物場					
8号催物場	ストップバルブ1箇所	1½インチ(40mm)	毎分70ℓ 2.8kg/cm ²	排水口1箇所	2インチ(50mm)
9号催物場					
10号催物場	ストップバルブ1箇所	1¼インチ(32mm)	毎分70ℓ 2.8kg/cm ²	排水口1箇所	2インチ(50mm)
11号催物場					
センターホール					